



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE**

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67075870, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv

(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

Rīgā

(dokumenta sastādīšanas vieta)

2010.gada 6.augustā

(reģistrācijas datums)

Valsts akciju sabiedrība

„Valsts nekustamie īpašumi”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Vienotais reģ.nr.: 40003294758

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Valņu iela 28, Rīga, LV-1980

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

BRĪDINĀJUMS Nr. 22/8-193-11

par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai
produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu

2010.gada 4.augustā

(ugunsdrošības pārbaudes datums)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

(VUGD amatpersonas (-u) amats, vārds, uzvārds)

dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas vecākais inspektors Aleksandrs Babra (tāl. 67075893)

veica Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumu telpu Palasta ielā 4, Rīgā

(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

ugunsdrošības izlases pārbaudi.

Pārbaudes laikā konstatēja: 1. 12 automātisko aerosolu ugunsdzēsības sistēmu

(norāda normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumu/s (norādot to būtību)

(ģeneratoru) vadības pultīs „PCS 8400” pastāv bojājumi, tādējādi sistēma nenodrošina
un uzskaita atsevišķu piemēroto tiesību normu)

aerosola ugunsdzēsamo ģeneratoru automātisko iedarbināšanu ugunsgrēka dzēšanai

12 ugunsdzēsanas zonās, kā rezultāta ir pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada

17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības
noteikumi) 103.punkta, 116.punkta, 124.2.apakšpunkta prasības.

2. Ir pārsniegts aerosola ugunsdzēsamo ģeneratoru ražotāja noteikts (10 gadi)

ekspluatācijas termiņš, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 118.punkta
prasības.

3. Muzeja krājumu telpu ugunsdzēsšanai izmantojamam sastāvam „FM-200” ir

pārsniegts ražotāja noteikts (3 gadi) ekspluatācijas termiņš, kā rezultātā ir pārkāptas
Ugunsdrošības noteikumu 118.punkta prasības.

Ja minētie pārkāpumi netiks novērsti līdz **2012.gada 4.augustam** tad saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.¹ panta otro un piekto daļu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumu telpu Palasta ielā 4, Rīgā **ekspluatāciju apturēs.**

(norādīt konkrēti, kas (būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšana vai ierobežošana) tiks apturēts)

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV 1050.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas
vecākais inspektors

Aleksandrs Babra

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)

(amatpersonas amats un adrese)

(paraksts)

Brīdinājumu saņēmu: 20 10. gada 16. augustā

VAS "UNI" Neatļautā ierīcuma apsejuma direktors Normunds Hagnelis

(juridiskās personas pārstāvja amats vārds, uzvārds, paraksts vai fiziskās personas vārds, uzvārds, paraksts)

Pārkāpumi novērsti: 20 ____ . gada ____ .

(VUGD amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)