

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS PILSĒTAS PĀRVALDE

Maskavas ielā 3/5, Rīgā LV 1515, tālrunis 7075870, fakss 7075812, e-pasts rpp@vugd.gov.lv
(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

Rīga

(pilsēta (pagasts), rajons)

200 5. gada 31. oktobrī

(reģistrācijas datums)

Valsts aģentūra

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

(juridiskās personas nosaukums
vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 90000029912

(juridiskās personas reģistrācijas numurs
vai fiziskās personas kods)

Palasta iela 4, Rīga, LV 1050

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PRIEKŠRAKSTS Nr. 60

200 5 gada 28-31. oktobrī

(pārbaudes datums)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

(VUGD amatpersonas (-u) amats, vārds, uzvārds)

dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Profilakses nodaļas vecākais inspektors A. Zieme

kopā ar direktora vietnieku saimnieciski tehniskajā darbā J. Baltoka kungu un

(objekta amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

ugunsdzēsības sistēmu apkopes nodaļas vadītāju A. Līdums kungu

veica Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas telpās Rīgā, Palasta ielā 4

(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

ugunsdrošības komplekso pārbaud

(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kuru novēršanai saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta otro daļu, tiek uzdots izpildīt šādus pasākumus:

Nr. p.k.	Uzdotie pasākumi un to pamatojums	Izpildes termiņš
1	2	3
1.	Veikt ugunsdzēsības sūkņu pārbaudi. Pārbaudes rezultātus reģistrēt Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā. (LR Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi 161.p.)	20.11.2005.
2.	Izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši Latvijas standartam LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. (LR Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi 36.p.)	30.12.2005.
3.	Izstrādāt projekta dokumentāciju un ierīkot ēkā ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtu atbilstoši normatīvajiem aktiem ugunsdrošības jomā. (LR Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi 6.7.p.)	30.10.2006.

1	2	3
4.	Veikt ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem apstrādāto bēniņu koka konstrukciju degtspējas pārbaudi. Ja tiek konstatēts ugunsdrošo aizsargīpašību zudums, apstrādi ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem veikt atkārtoti. (LR Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi 50.p.)	01.05.2006.

Par normatīvo aktu ugunsdrošības prasību neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu.

Ja nepiekrītat uzdotiem pasākumiem vai to izpildes termiņiem, Jums ir tiesības izteikt savu viedokli un argumentus, kā arī šo priekšrakstu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes priekšniekam

(amatpersonas amats un adrese)

Maskavas ielā 3/5, Rīgā LV 1515

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas pilsētas pārvaldes Profilakses nodaļas
vecākais inspektors A. Ziemeļis

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)


(paraksts)

Priekšrakstu saņēmu:

Ugunsdzēsības sistēmu apmaiņas nodaļas vadīt. *A. Ziemeļis*
(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par izsūtīšanu)
2005. gada 10. novembrī



SANEMTS
Valsts aģentūra
RĪGAS VĒSTURES UN
KUGNIECĪBAS MŪZEJS
2005. g. 10. novembrī
Nr. 114-9-130